

仕様書別紙

予定使用電力量

年	月	契約 電力	予定使用 電 力 量	最大 電力	力率
		キロワット	キロワット時	キロワット	%
2027	1	1,200	318,108	926	100
2027	2	1,200	264,365	780	100
2027	3	1,200	241,162	689	100
2027	4	1,200	201,826	694	100
2027	5	1,200	197,810	624	100
2027	6	1,200	254,966	814	100
2027	7	1,200	322,486	929	100
2027	8	1,200	289,154	941	100
2027	9	1,200	268,423	818	100
2027	10	1,200	250,212	689	100
2027	11	1,200	221,398	631	100
2027	12	1,200	236,057	926	100
計			3,065,967		

（上表の予定使用電力量は、2025年1月から2025年12月までの実績による。）

※最大電力については、本大学に設置しているデマンドコントローラーを用いて契約電力を超過しないように調整を行う。（ただし、緊急事態を除く）